



PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO
ESC.: 1/50

— Interruptor com círculo e linha —					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	1	pc			Ponto de telefone extensão

— Cabeamento Estruturado —					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	1	pc			Gabinete Fechado
2	3	pc			Roteador
3	3	pc			Tomada RJ45 na parede (1P)

— Fiação e Dispositivos de Proteção —					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	52.79	m	22	3100	Cabo telefônico — Cabo para lógica

Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	2	pc		PECCX2X4	Caixa 2x4
2	15.78	m	1/2"		Eletroduto Flexível — Parede
3	8.64	m	3/4"		Eletroduto Flexível — Parede
4	2.05	m	1/2"		Eletroduto Flexível — Piso
5	5.54	m	1/2"		Eletroduto Flexível — Teto
6	23.35	m	3/4"		Eletroduto Flexível — Teto
7	2	pc			Saída para telefone interno na parede

— Interruptor com letra S —					
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	2	pc			Caixa de Passagem

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- NOTAS DOS ELETRODUTOS:
- 1 – ELETRODUTOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS EM LAJES OU PA-REDES SERÃO DO TIPO SOLDÁVEL (P&B), CLASSE A ou B, CONFORME NORMA ABNT NBR-6150.
 - 2 – ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES EMBUTIDOS EM SOLO OU CONCRE-TO SERÃO DO TIPO CANAFLEX EM ATÉ Ø60mm, OU DIÂMETRO ESPECIFICADO. NORMA ABNT NBR-6150.
 - 4 – NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO Q.D. SEJA INSTALADO EM SEU INTERIOR DISPOSI-VO RESIDUAL, CONFORME DIAGRAMAS APRESENTADOS NESTA PRANCHA, SENDO OS MESMOS DE USO OBRIGATÓRIO.
 - 5 – TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS QUE POSSUIREM ATÉ 10 FIOS CONDUTORES TERÃO DIÂMETRO DE #25 mm, ACIMA DE 10 SERÁ UTILIZADO ELETRODUTO DE # 32mm. PARA O RAMAL E ATERRAMENTO DE ENTRADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO EM PLANTA. — Os pontos de telefone e TV estão apenas locados apenas para auxílio na execução da obra.

APROVAÇÃO

PROJETO DE TELEFONIA E LÓGICA
Complexo Esportivo

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

ESCALA: 1/50	PRANCHA: 01/01	ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO GERAL SETOR ADM
-----------------	-------------------	---------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA CNPJ.: 12.207.551/0001-00

PROJETO: LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO CREA 0211857840

CONSTRUÇÃO:

ÁREAS:	ÁREA DO TERRENO :	1.090,52 m2	DATA :	JUN/2019
	ÁREA DE CONSTRUÍDA:	1.090,52 m2	DESENVOLVIMENTO:	FILLIPO LIMA
	ÁREA DE COBERTA:	1.090,52 m2		