


LEGENDA:

- FLUORESCENTE 28W
- FLUORESCENTE 2X40W
- INTERRUPTOR DUPLO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- LUMINÁRIA EXTERNA
- RELÉ 1 PONTO
- TOMADA 130CM
- TOMADA BAIXA 30CM
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO JANELA 10000 BTU'S
- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
- QUADRO DE MEDIÇÃO
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- DISJUNTOR A SECO - DIN CURVA B 10A 1P
- DISJUNTOR A SECO - DIN CURVA B 16A 1P
- DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 10A 1P
- DISJUNTOR A SECO DIN CURVA B + DISPOSITIVO DR 40A 1P
- ELETRODUTO NO PISO
- ELETRODUTO NO TETO
- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/100

SIMBOLOS		TÍTULO	PROJETO DE ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO				Assinatura Proprietário / Representante legal: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA CNPJ.: 12.207.551/0001-00	Solicitante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA AV. JOÃO ANGELINO, S/N - CENTRO CEP.: 57.330-000 TEL.: 82 3528-1143 CNPJ.: 12.207.551/0001-00
			ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA POVOADO MATA LIMPA					
FOLHA	REVISÕES	3				Assinatura e Carimbo - Responsável Técnico Projeto: LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA 0211857840	Autor do projeto:	
1/3		2						
		1						
		0						
		REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
AV. JOÃO ANGELINO, S/N - CENTRO
CEP.: 57.330-000
TEL.: 82 3528-1143
CNPJ.: 12.207.551/0001-00